

Varenr. 07980-07986

KONTROLLSKJEMA - RØRTETTINGSMANSJETT 50-200 MM

Entreprenør:

x

Prosjekt:

x

Ansvarlig for montering (store bokstaver):

x

Konstruksjonsdel:

x

Kontrollpunkter:

Kontrollert av:

Tid/dato:

Plasseres i.h.h.t. tegningsbeskrivelse	x	x
Kontrollér at diameter på røret og mansjett samstemmer	x	x
Kontrollér at røret er tørt og rengjort	x	x
Kontrollér at flensen sitter i riktig posisjon i forhold til tegning	x	x
Kontrollér at mansjetten er festet godt	x	x
Ev. Rengjøring før innstøpning	x	x
Skadet rørtettingsmansjett byttes ut	x	x

x - Kommentarer

Værforhold/temperatur:

x

Tildekking/Tilbakefylling, tid/dato:

x

Aktuelt verktøy:

Glidemiddel
Skrutrekker
Varmluftspistol ved montering i lave temperaturer
Bomullsfille

Ferdig montert, tid/dato:

x

Godkjent: (Tid dato, signatur ansvarlig)

x