

Varenr. 18551, 18552, 18554

KONTROLLSKJEMA - SVELLEBÅND BENTONITT HYDRA RX

Entreprenør:

x

Prosjekt:

x

Ansvarlig for montering (store bokstaver):

x

Konstruksjonsdel:

x

Kontrollpunkter:

Kontrollert av:

Tid/dato:

Underlag rengjort	x	x
Ingen oppstikkende gjenstander	x	x
Underlag tørt eller lett fuktig	x	x
Hull og ujevnheter er fylt med Svellepasta Hydra	x	x
Festenett i hele svellebåndets lengde inkl. hjørner	x	x
Svellebånd kontinuerlig festet til underlaget	x	x
Overdekning min. 80 mm	x	x
Skadet svellebånd byttet ut	x	x
KUN FOR CONDOMA KIT, VAREN. 18551: Ingen skader på svelleforsinkerfolie	x	x

x - Kommentarer

Værforhold/temperatur:

x

Tildekking/Tilbakefylling, tid/dato:

x

Aktuelt verktøy:

Stålspiker
Hammer
Boltepistol
Alt. Drill
Spikerplugg

Ferdig montert, tid/dato:

x

Godkjent: (Tid dato, signatur ansvarlig)

x