

Varenr. 81017, 81018, 81019

## KONTROLLSKJEMA - KOMPRIMERINGSPROFIL HYDRA SX1

Entreprenør:

x

Prosjekt:

x

Ansvarlig for montering (store bokstaver):

x

Konstruksjonsdel:

x

Kontrollpunkter:

Kontrollert av:

Tid/dato:

Fugen åpen og rengjort	x	x
Kontrollér målene på utsparingen slik at båndet kommer i riktig posisjon	x	x
Betongen er tørr	x	x
Ingen sår eller skader på anleggsflatene	x	x
90° hjørner er skråskjært i 45° vinkel	x	x
Under 8 meter vanntrykk limes skjøtene. Over 8 meter må de vulkaniseres	x	x
Lim påført med en jevn streng på begge sider	x	x
Ingen skader på profilen etter montering	x	x
Montert profil ligger 5mm under topp fuge	x	x
Kontroll av skjøter	x	x

x - Kommentarer

Værforhold/temperatur:

x

Tildekking/Tilbakefylling, tid/dato:

x

Aktuelt verktøy:

Fugepistol
Tapetkniv
Skrape
Trekile
Klubbe

Ferdig montert, tid/dato:

x

Godkjent: (Tid dato, signatur ansvarlig)

x